# 一般廃棄物処理施設維持管理記録簿 （小山川クリーンセンター【焼却施設】）

対象期間 ： 令和8年 4月 1日 ～令和9年 3月31日

1. 処理した一般廃棄物 （可燃ごみ）

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 焼却量(t) | 3,607.62 | 3,890.21 | 3,839.27 | 3,074.57 | 4,100.67 | 2,740.72 | | | | | | | 21,253.06 |

2. 各種連続測定結果

| | 1号焼却炉 | 2号焼却炉 | 3号焼却炉 |
|---|---|---|---|
| 焼却炉内ガス温度（℃） | 運転日報のとおり | 運転日報のとおり | 運転日報のとおり |
| 集塵機流入ガス温度（℃） | 運転日報のとおり | 運転日報のとおり | 運転日報のとおり |
| 排ガス中のＣＯ濃度（１２％換算（ｐｐｍ）） | 運転日報のとおり | 運転日報のとおり | 運転日報のとおり |

3. ばいじん除去の実施状況

| | 1号焼却炉 | 2号焼却炉 | 3号焼却炉 |
|---|---|---|---|
| 冷却施設（ボイラー） | － | － | － |
| 排ガス処理設備（減温塔） | 4月6日～4月9日 | 5月11日～5月14日 | 7月21日～24日 |
| 排ガス処理設備（ﾊﾞｸﾌｨﾙﾀｰ） | － | － | － |

4. 排ガス中のばいじん等濃度測定結果

| 採取位置 | | 1号焼却炉 | | 2号焼却炉 | | 3号焼却炉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 煙突 | 煙突 | 煙突 | 煙突 | 煙突 | 煙突 |
| 採取年月日 | | 令和8年7月8日 | 未測定 | 令和8年7月8日 | 未測定 | 令和8年8月20日 | 未測定 |
| 報告年月日 | | 令和8年7月24日 | | 令和8年7月24日 | | 令和8年9月10日 | |
| 測定結果 | ばいじん濃度（ｇ／㎥） | 〈0.001 | | 〈0.001 | | 〈0.001 | |
| | 〃 （$O_2$１２％換算濃度） | 〈0.001 | | 〈0.001 | | 〈0.001 | |
| | 硫黄酸化物濃度（ppm） | 1.4 | | 7.4 | | 15 | |
| | 硫黄酸化物量（㎥／ｈ） | 0.023 | | 0.11 | | 0.23 | |
| | 窒素酸化物濃度（ppm） | 37 | | 33 | | 87 | |
| | 〃 （$O_2$１２％換算濃度） | 32 | | 26 | | 65 | |
| | 塩化水素濃度（mg／㎥） | 11 | | 3.3 | | 17 | |
| | 〃 （$O_2$１２％換算濃度） | 9.8 | | 2.6 | | 12 | |

5. 排ガス中のダイオキシン類濃度測定結果

| 採取位置 | 1号焼却炉 | 2号焼却炉 | 3号焼却炉 |
|---|---|---|---|
| | 煙突 | 煙突 | 煙突 |
| 採取年月日 | 未測定 | 未測定 | 未測定 |
| 報告年月日 | | | |
| 測定結果（ｎｇ－ＴＥＱ／㎥Ｎ） | | | |