令和8年度栗崎一般廃棄物最終処分場

# 地 下 水 質 検 査 結 果

（単位：ｍｇ/ℓ）

| 採取場所 | | No.１観測井戸 | | No.２観測井戸 | | 基準値（１ℓ当り） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 採取年月日 | | 令和8年5月29日 | | 令和8年5月29日 | | |
| 結果の得られた日 | | 令和8年6月9日 | | 令和8年6月9日 | | |
| 1 | アルキル水銀 | 不検出 | | 不検出 | | 検出されないこと |
| 2 | 全水銀 | ＜0.0005 | | ＜0.0005 | | 0.0005ｍｇ以下 |
| 3 | カドミウム | ＜0.0003 | | ＜0.0003 | | 0.003ｍｇ以下 |
| 4 | 鉛 | ＜0.001 | | ＜0.001 | | 0.01ｍｇ以下 |
| 5 | 六価クロム | ＜0.005 | | ＜0.005 | | 0.05ｍｇ以下 |
| 6 | 砒素 | ＜0.001 | | ＜0.001 | | 0.01ｍｇ以下 |
| 7 | 全シアン | 不検出 | | 不検出 | | 検出されないこと |
| 8 | PCB（ポリ塩化ビフエニル） | 不検出 | | 不検出 | | 検出されないこと |
| 9 | トリクロロエチレン | ＜0.001 | | ＜0.001 | | 0.01ｍｇ以下 |
| 10 | テトラクロロエチレン | ＜0.0005 | | ＜0.0005 | | 0.01ｍｇ以下 |
| 11 | ジクロロメタン | ＜0.002 | | ＜0.002 | | 0.02ｍｇ以下 |
| 12 | 四塩化炭素 | ＜0.0002 | | ＜0.0002 | | 0.002ｍｇ以下 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | ＜0.0004 | | ＜0.0004 | | 0.004ｍｇ以下 |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | ＜0.002 | | ＜0.002 | | 0.1ｍｇ以下 |
| 15 | 1,2-ジクロロエチレン | ＜0.004 | | ＜0.004 | | 0.04ｍｇ以下 |
| 16 | 1,1,1-トリクロロエタン | ＜0.0005 | | ＜0.0005 | | 1ｍｇ以下 |
| 17 | 1,1,2-トリクロロエタン | ＜0.0006 | | ＜0.0006 | | 0.006ｍｇ以下 |
| 18 | 1,3-ジクロロプロペン | ＜0.0002 | | ＜0.0002 | | 0.002ｍｇ以下 |
| 19 | チウラム | ＜0.0006 | | ＜0.0006 | | 0.006ｍｇ以下 |
| 20 | シマジン | ＜0.0003 | | ＜0.0003 | | 0.003ｍｇ以下 |
| 21 | チオベンカルブ | ＜0.002 | | ＜0.002 | | 0.02ｍｇ以下 |
| 22 | ベンゼン | ＜0.001 | | ＜0.001 | | 0.01ｍｇ以下 |
| 23 | セレン | ＜0.001 | | ＜0.001 | | 0.01ｍｇ以下 |
| 24 | 1,4-ジオキサン | ＜0.005 | | ＜0.005 | | 0.05ｍｇ以下 |
| 25 | 塩化ビニルモノマー | ＜0.0002 | | ＜0.0002 | | 0.002ｍｇ以下 |